

<p>Испытательный центр СПбГАСУ Центр испытаний строительных материалов и изделий (ЦИСМИИ) 190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская, д.4 Тел./факс 316 00 85</p>
<p>Аттестат аккредитации № RA.RU.21CT39 Внесен в реестр аккредитованных лиц 20.05.2015 г.</p>

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4-15-2/20/08/05 от 29 октября 2020 г.

Предъявитель продукции – ООО «МИКРОН»

Основание для проведения испытаний – договор № ИЦ 4-15-2/20/01 от 15.06.2020 г.

Наименование продукции – добавка Alumoll S-05 (представлена по акту отбора от 15.06.2020 г.)

Методика испытаний – ГОСТ 310.3-76

Испытательное оборудование и средства измерения:

№№ п/п	Наименование СИ, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
1.	Весы лабораторные электронные ВЛТ-1500-П	№ 411173747	Свидетельство о поверке № 0009259 действительно до 29.01.2021 г.
2	Прибор Вика	№ 5	Сертификат о калибровке № 0997-2020 от 23.03.2020 г. до 23.03.2021 г.
3	Секундомер механический СОСпр	№ 9453	Свидетельство о поверке № 0001882 действительно до 14.01.2021 г.

Условия проведения испытаний:

Температура воздуха + 21,6 °С,
 относительная влажность окружающей среды 57 %,
 атм. давление 753 мм рт. ст.

Результаты испытаний:

Дата испытаний	Количество добавки, % от массы цемента	Сроки схватывания, ч-мин	
		начало	конец
22.10.2020	0	2-12	3-00
	1,0	1-52	2-38
	2,0	1-13	2-14

Зам. директора ЦИСМИИ

Инженер



И.У. Аубакирова

Н.М. Платонова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ОБРАЗЦЫ (ПРОБЫ), ПРОШЕДШИЕ ИСПЫТАНИЯ.
ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА